

Schulzentrum, Mörsch

Betreiber:	Solarstrom Schulzentrum Mörsch GbR
Auftraggeber:	EnBW
Anlagenleistung:	30 kWp
Baujahr:	2002



- ▶ Dachart: extensives Gründach
- ▶ Module: 250 x Kyocera KC 120-2
- ▶ Wechselrichter: 2 x Sunstring 5.02; 2 x Sunways NT 6000; 1x Sunny Boy 3000; 1 x Sunny Boy 2500
- ▶ Überwachung: SIC 100
- ▶ Visualisierung: Schneider Display PV-3
- ▶ Unterkonstruktion: MHH-alutegra-Flachdachgestell 30°